

[Logo Pa.L.Mer.]

[ACCREDIA]

Nr PRD 248

Jednostka notyfikowana nr 2213
2014/32/UE

Sygnatariusz porozumień
o wzajemnym uznawaniu EA, IAF i ILAC

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

Nr 035-22-2213

Rewizja 0

Wydany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID) oraz z włoskim dekretem nr 22/2007 zmienionym dekretem nr 84/2016 z dnia 19 maja 2016 r., wdrażającego dyrektywę 2014/32/UE (MID) i 2015/13/UE.

Wydający: **Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale Srl**
Via Casilina Nord 246 km 68 03013 Ferentino (FR) Włochy

Otrzymujący: **B Meters**
Via Friuli, 3 - 33050 Gonars (UD) Włochy

Typ przyrządu: **Kompletny licznik ciepła**

Oznaczenie typu: **Hydrocal M₄**

Do pomiaru	ciepła
Klasa dokładności MID	klasa II i III
Klasa środowiskowa	M1/E1
Zakres temperatur otoczenia	(-25 ÷ 55)°C
Klasa temperaturowa przyrządu	T30-T50
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	16 barów
Obowiązujące wymagania zasadnicze	Aneks I i VI
Normy referencyjne	EN 1434

Data wydania: 29.04.2022

Data pierwszego wydania: 29.04.2022

Certyfikat ważny do: 28.04.2032

W imieniu Dyrektora Naczelnego
prof. Paolo Vigo
Dokument podpisany cyfrowo
zgodnie z obowiązującymi przepisami

Mod-36-2 rev.01 wydano w dniu 27.01.2022

Pa.L.Mer. società consortile a r.l.
Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale
Cap. Soc. 685.020,00 EUR C.F. e P.IVA 01695130599
info@parcopalmer.it-Pec: palmer@legalmail.it
www.parcopalmer.it

Sede Legale
Via Carrara, 12/A 04100 Latina (LT)
Tel. 0773.40.36.16 - Fax 0773.63.02.02
latina@parcopalmer.it

Sede Amministrativa
Via Casilina Nord, 246(km. 68,200)03013Ferentino (FR)
Tel. 0775.24.00.13 - Fax 0775.24.51.90
ferentino@parcopalmer.it

Ja, Łukasz Kansy, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/28/12 niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym mi dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Nr Rep. 298/2022

Zabrze, 28.06.2022

