

Tłumaczenie przysięgłe z jęz. angielskiego na jęz. polski

Wärmetechnische  
Prüfgesellschaft mbH

**WTP**

Anerkannte Prüfstelle für Heizkostenverteiler und Heizflächen

• Sachverständige Stelle C3 für Heizkostenverteiler nach § 5 HKVO • DIN-Prüfstelle DIN CERTCO Nr. PL 111 für Heizkostenverteiler und Heizflächen •

Potwierdzenie zgodności i powiadomienie o zatwierdzeniu C3.01 2018 zgodne z §5 niemieckiego "Heizkostenverordnung"

Hydroclima2



Beneficjent: **Bmeters Polska Sp. z o.o.** oraz **Bmeters s.r.l**  
ul. Główna 60 Via Friuli 3  
51-188 Psary (Polska) 33050 Gonars (UD) Włochy

Model: podzielnik kosztów ogrzewania z zasilaniem energią elektryczną oraz systemem radiowym

Wyżej wymieniony podzielnik kosztów ogrzewania jest potwierdzony jako odpowiedni przez właściwy organ na podstawie kontroli zgodnej z normą DIN EN 834:2013-02 w rozumieniu niemieckiego "Heizkostenverordnung". Zgodność z normą EN 834 jest potwierdzona. Decyzja o dopuszczeniu do obrotu obowiązuje wraz z protokołem kontrolnym C3.01 2018.

W dalszej produkcji należy zagwarantować, że produkowane urządzenia będą odpowiadały wzorcom kontrolnym. W dalszej kolejności należy zagwarantować właściwe zastosowanie zgodne z niemieckim "Heizkostenverordnung" i normą DIN EN 834. Zastosowane wartości współczynników oceny muszą być potwierdzone przez badanie laboratoryjne.

Granice temperatury:

	Zastosowanie dwóch czujników	
Wersja kompaktowa	$t_{min.} = 35^{\circ}C$	$t_{maks.} = 105^{\circ}C$
Czujnik zewnętrzny	$t_{min.} = 35^{\circ}C$	$t_{maks.} = 105^{\circ}C$

Wärmetechnische  
Prüfgesellschaft mbH **WTP**

Anerkannte DIN-Prüfstelle DIN CERTCO PL 111  
Sachverständige Stelle C3 nach § 5 HKVO

Dr.-Ing. M. Konzelmann

Kompatybilność: -

Berlin, 19.11.2018

**WTP GmbH**  
Höblingstraße 150  
12105 Berlin  
☎ (030) 616 943-0  
Fax (030) 616 943-11  
eMail: mailbox@wtp-berlin.de  
Internet: www.wtp-berlin.de

Bankverbindung:  
Deutsche Bank  
BLZ 100 700 24  
Konto 7643679  
IBAN: DE21 100700240764367900  
BIC (SWIFT): DEUTDE33

Amtsgericht Berlin -  
Charlottenburg HRB 30572  
Geschäftsführer:  
Dr.-Ing. M. Konzelmann  
St.-Nr. 29/599/31798  
Ust-ID DE136595288

Sachverständigen  
Stelle C3  
für Heizkostenverteiler  
nach § 5 der HKVO



Nr rep. 920/19

Stwierdzam zgodność powyższego przekładu z okazanym dokumentem

Tytułem wynagrodzenia pobrano -

Augustów, dnia: 12.05.2019 r.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – mgr Piotr Szlauzys (nr TP/4453/05)

