



## Deklaracja zgodności Nr 2/2018

---

1. Producent wyrobu budowlanego:  
BMETERS srl Via Friuli,3  
33050 Gonars (Ud) ITALY
- 1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:  
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,  
ul. Główna 60,  
51-188 Psary/k. Wrocławia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Elementy złączne wodomierzy**  
Typ: E
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 27.44.26-50
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
  
Montaż w instalacjach zimnej wody do picia, ciepłej wody użytkowej, c.o. i wody przemysłowej
5. Specyfikacja techniczna:  
*PN-92/M-54901/03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki*  
*PN-92/M-54901/04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do*  
*łączników*  
*PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy.*
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
  - Średnica nominalna: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  - Przyłącze gwintowe, wg ISO 228-1: Klasa B
  - Minimalne ciśnienie pracy: 0,05 bar
  - Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
  - Maksymalna temperatura pracy 90°C
  - Kategoria płynu zabezpieczanego : 5

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Psary/k. Wrocławia 09.02.2018

Dyrektor Techniczny

Jan Bejszer

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)